

ELAREN s.r.o.  
Vinohradská 44  
120 00 Praha 2

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
3881/Ba/ORDS/14

VYŘIZUJE / LINKA  
Balík/724921874

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
13.10.2014

VĚC

Vyjádření k projektové dokumentaci odběrného plynového zařízení v objektu školní družiny,  
v ul. V potokách č. p. 905/8, Praha 22 - Uhřetěves

Vzhledem ke skutečnosti, že projektová dokumentace respektuje technické podmínky připojení k distribuční soustavě, vystavené dne 13.10.2014 na základě Vaší žádosti č. 5799955, z hlediska způsobu připojení, charakteru a výkonu instalovaných plynových spotřebičů a typu a umístění měření, souhlasíme při dodržení následujících připomínek :

Požadujeme dodržet podmínky dle technických pravidel G 704 01, 934 01 a 800 03.  
Pro prevenci a k zajištění ochrany při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu požadujeme postupovat ve smyslu Nařízení vlády ČR č. 406/2004 Sb.

Za technické řešení projektové dokumentace týkající se odběrného plynového zařízení je plně zodpovědný projektant. Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., se z hlediska odběrného plynového zařízení vyjadřuje pouze k umístění a typu plynoměru a umístění hlavního uzávěru plynu.

Toto vyjádření platí dva roky a je nedílnou součástí projektové dokumentace.

Vyjádření k projektové dokumentaci nenahrazuje technické podmínky připojení k distribuční soustavě.

S pozdravem

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.  
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.  
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08

(12)

**Mgr. Jindřich Zenger**

vedoucí odboru  
správy distribuční soustavy

Příloha: PD