

PODLAHA – SKLADY, TECH.M.	POŽADAVKY NA KONSTRUKCI:
SKLADBA SHORA: <ul style="list-style-type: none"> –Nášlapná vrstva – PVC (vč. soklu) –Hydoizolační stěrka (vytažená 300mm na stěny) –Podlahová deska cetris tl.22mm –Podlahová deska cetris tl.22mm –Parotěsná folie tl.0,2mm –Podlahová deska cetris tl.22mm –Minerální vata (kroče. + tepel. izolace) tl. 80mm –Nosná konstrukce 	<div> <div>Požární odolnost: REW45</div> <div>Kročejový útlum: L'w <= 58dB</div> <div>Vzduchová neprůvučnost: R'w >= 52dB</div> </div> POZNÁMKY: <ul style="list-style-type: none"> – V případě alternativního řešení skladby musí být prokázáno splnění požadavků a řešení odsouhlaseno investorem – Prvky s vlivem na design musí být odsouhlaseny investorem

STĚNA OBVODOVÁ S OMÍTKOU	POŽADAVKY NA KONSTRUKCI:
SKLADBA Z INTERIÉRU: <ul style="list-style-type: none"> –Sádrovláknitá deska tl. 12,5mm + malba –Laminovaná dřevotříska tl. 10mm –Nosný rastr –Tepelná izolace (minerální vata) v rastru tl.100mm –Latě 60x40mm pod OSB –Nosný rastr fasádní – OSB deska tl.15mm –Tepelná izolace (minerální vata) v rastru tl.100mm –Vnější omítka vyztužená 	<div> <div>Požární odolnost: REW45</div> <div>Kročejový útlum: –</div> <div>Vzduchová neprůvučnost: R'w >= 48dB</div> </div> POZNÁMKY: <ul style="list-style-type: none"> – V případě alternativního řešení skladby musí být prokázáno splnění požadavků a řešení odsouhlaseno investorem – Prvky s vlivem na design musí být odsouhlaseny investorem

STĚNA OBVODOVÁ S PLECHEM	POŽADAVKY NA KONSTRUKCI:
SKLADBA Z INTERIÉRU: <ul style="list-style-type: none"> –Sádrovláknitá deska tl. 12,5mm + malba –Laminovaná dřevotříska tl. 10mm –Nosný rastr –Tepelná izolace (minerální vata) v rastru tl.100mm –Latě 60x40mm pod OSB –Nosný rastr fasádní – OSB deska tl.15mm –Tepelná izolace (minerální vata) v rastru tl.100mm –Plech fasádní lakovaný kotvený do rastru 	<div> <div>Požární odolnost: REW45</div> <div>Kročejový útlum: –</div> <div>Vzduchová neprůvučnost: R'w >= 48dB</div> </div> POZNÁMKY: <ul style="list-style-type: none"> – V případě alternativního řešení skladby musí být prokázáno splnění požadavků a řešení odsouhlaseno investorem – Prvky s vlivem na design musí být odsouhlaseny investorem